

Control tècnic d'accessibilitat
Llei d'accessibilitat de 6 d'abril de 1995

1. Característiques de l'edifici

Projecte:

Núm de plantes:

Adreça:

C/P població:

Tipus d'obra: Nova construcció Reforma Ampliació Canvi d'ús

Propietat de l'edifici: Pública Privada

Ús de l'edifici: Públic Privat

2. Graus d'accessibilitat

A

Adaptat: permet la completa utilització de tots els espais, les instal·lacions i/o els serveis per tothom, fins i tot per les persones amb mobilitat reduïda

P

Practicable: Els espais, les instal·lacions i/o els serveis, malgrats no reunir tots els paràmetres tècnics per fer-lo adaptat, permeten que, de forma autònoma, les persones amb mobilitat reduïda l'utilitzin

3. Graus d'accessibilitat en itineraris

Tipus d'edifici	Grau	Observacions
D'ús públic	<input type="checkbox"/> A	
Plurifamiliars d'habitatges amb reserva per persones amb mobilitat reduïda	<input type="checkbox"/> A	
Plurifamiliars d'habitatges i/o locals sense definició d'ús	<input type="checkbox"/> P	

4. Reseves adaptades obligatòries

Tipus	Nombre	Observacions
Serveis higiènics als edificis i locals d'ús públics		
Dormitoris en establiments hotelers		
Places d'aparcament		

5. Requeriments d'accessibilitat per als elements de l'edificació

Elements	Grau		Requeriments	
Paviments en accesos de vianants interiors i exteriors	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Característiques i col·locació	Durs, antilliscant, sense regruixos diferents al del propi gravat, compactes i fixats fermament al suport
Itineraris de vianats interior i exteriors	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Desnivells	Màxim 0,02 m aixamfranats
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.
Portes	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Amplada lliure de les portes	Mínim 0,80 m.
	<input type="checkbox"/> A		Obertura	Amb maneta o barra
	<input type="checkbox"/> A		Espai lliure davant i darrera de les portes	Mínim circumferència D=1,50 m.
		<input type="checkbox"/> P		Mínim circumferència D=1,20 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.
Rampes de vianants	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Amplada lliure de pas	Mínim 0,90 m.
	<input type="checkbox"/> A		Pendent longitudinal	Màxim 10% en trams de llargada <10 m.
				Màxim 8% en trams de llargada >10 m.
		<input type="checkbox"/> P		Màxim 12%
	<input type="checkbox"/> A		Llargada sense replans intermedis	Màxim 20 m.
	<input type="checkbox"/> A		Llargada de replans intermedis	Mínim 1,50 m.
		<input type="checkbox"/> P		Mínim 1,20 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Pendent transversal	Màxim 2%
	<input type="checkbox"/> A		Vorada de protecció obligatòria	D'alçada mínim de 0,10 m. per desnivells >0,20 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Passamans obligatoris	Per a pendents >8% de llargada > 3 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Alçada passamans als dos costats	0,90 a 0,95 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Dimensions del passamà	Equivalents al perfil rodó de D=0,04 a 0,05 m. i sense discontinuïtats
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Distància del passamà als paraments	Mínim 0,04 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Prolongacions dels passamans	Mínim 0,45 m. en els extrems
	<input type="checkbox"/> A		Espai lliure de maniobra inici i final	Mínim circumferència de D=1,50 m.
<input type="checkbox"/> P		Mínim circumferència de D=1,20 m.		
Escales	<input type="checkbox"/> A		Amplada lliure de pas	Mínim 0,90 m.
	<input type="checkbox"/> A		Llargada de l'estesa dels graons	Mínim 0,30 m.
	<input type="checkbox"/> A		Alçada dels graons	Màxim 0,16 m.
	<input type="checkbox"/> A		Nombre de graons seguits	Màxim 12
	<input type="checkbox"/> A		Llargada dels replans intermedis	Mínim 1,20 m.
	<input type="checkbox"/> A		Unió de petjada i contrapetjada	Sense resalts ni volades importants
	<input type="checkbox"/> A		Dimensions del passamà	Equivalents de perfil rodó de D=0,04 a 0,05 m. i sense discontinuïtats
	<input type="checkbox"/> A		Alçada dels passamans	0,90 a 0,95 m.
	<input type="checkbox"/> A		Distància del passamà als paraments	Mínim 0,04 m.
	<input type="checkbox"/> A		Prolongacions del passamans	0,15 m. Més enllà del primer i últim graó

Elements	Grau		Requeriments			
Assensors	<input type="checkbox"/>	A	Amplada interior de la cabina	Mínim 1,10 m.		
	<input type="checkbox"/>	P		Mínim 0,90 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Fondària interior de la cabina	Mínim 1,40 m.		
	<input type="checkbox"/>	P		Mínim 1,20 m.		
	<input type="checkbox"/>	P	Superfície interior de la cabina	Mínim 1,20 m ² .		
	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	P	Portes	Automàtiques en recinte i cabina amplada mínima lliure 0,80 m
	<input type="checkbox"/>	A	Espai lliure de replà davant l'ascensor		Mínim circumferència de D=1,50 m.	
	<input type="checkbox"/>	P		Mínim circumferència de D=1,20 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Botons		Alçada màxima de 1,40 m. amb complements de sistema "braille"	
	<input type="checkbox"/>	P		Alçada màxima de 1,40 m.		
<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	P	Passamà	Alçada 0,90 m. en tot el perímetre	
Passadissos	<input type="checkbox"/>	A	Amplada lliure de pas	Mínim 1,10 m.		
	<input type="checkbox"/>	P		Mínim 0,90 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Espai de maniobra	Mínim circumferència de D=1,50 m.		
	<input type="checkbox"/>	P		Mínim circumferència de D=1,20 m.		
Serveis higiènics	<input type="checkbox"/>	A	Espai de maniobra	Mínim circumferència de D=1,50 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Amplada espai de transferència lateral (water, dutxa, banyera, ...)	Mínim 0,80 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Amplada lliure de portes	Mínim 0,80 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Retamans	Sense peu i a l'alçada de 0,80 a 0,85 m. espai lliure inferior 0,67 m. d'alçada profunditat 0,60 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	WC	Alçada seient 0,47 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Dutxa	Alçada seient 0,47 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Aixetes	Tipus de pressió o palanca		
	<input type="checkbox"/>	A	Barres de suport obligatòries	Alçada per sobre del seient 0,20 a 0,25 m. abatible al costat de l'aparell		
	<input type="checkbox"/>	A	Mirall	Alçada de la base 0,90 m.		
Vestidors	<input type="checkbox"/>	A	Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Espai lliure de maniobra	Mínim circumferència de D=1,50 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Espai lliure de maniobra en cabines i dutxes resevades	Mínim circumferència de D=1,50 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Amplada de l'espai d'accés lateral i de transferència	Mínim 0,80 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Dutxes reservades	Fetes al terra, seient a 0,47 m. d'alçada		
	<input type="checkbox"/>	A	Aixetes	Tipus de pressió o palanca		
	<input type="checkbox"/>	A	Mirall	Alçada de la base 0,90 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Barres de suport obligatòries	Alçada per sobre del seient 0,20 a 0,25 m. abatible al costat de l'aparell		
Dormitoris	<input type="checkbox"/>	A	Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Espai lliure de maniobra	Mínim circumferència de D=1,40 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Amplada de l'espai lliure d'accés lateral al llit i armaris	Mínim 0,80 m.		
Aparcament d'ús públic de vehicles	<input type="checkbox"/>	A	Situació	A la valora dels accessos de vianants		
	<input type="checkbox"/>	A	Nombre de places adaptades	3% sobre el total de places		
	<input type="checkbox"/>	A	Itinerari fins a les places adaptades	Adaptat fins a les places		
	<input type="checkbox"/>	A	Amplada plaça	Mínim 2,00 m. + 1,50 m.=3,50 m.		
	<input type="checkbox"/>	A	Senyalització	Símbol d'accessibilitat normalitzat a terra i senyal vertical en un lloc visible		

Elements	Grau		Requeriments	
Mecanismes	<input type="checkbox"/>	A	Abast de col·locació i manipulació	0,40 m. a 1,40 m.
	<input type="checkbox"/>	A	Abast d'inspecció visual	1,10 m. d'alçada
	<input type="checkbox"/>	A	Accionament	Pressió o palanca

6. Justificacions i observacions generals

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Instruccions

Apartat 1: es faran constar les dades identificatives de l'edifici

Apartat 3: en el cas de que el grau d'accessibilitat dels itineraris als edificis no s'ajustés a l'indicat en aquest apartat, que recull el grau legalment exigit per a cada tipus d'edifici, es farà constar en observacions i es justificaran les raons, així com les solucions alternatives a l'apartat 6.

Apartat 4: es concretarà, si s'escau, el nombre de reserves dels diferents tipus que s'hauran d'ajustar al que estableix l'annex III. A del Reglament d'Accessibilitat.

Apartat 5: per complimentar-lo es remarcarà el requadre de la columna corresponent al grau, indicant el que s'hagi adoptat en cada cas.

Apartat 6: està previst per justificar els motius pels que no s'ajusta el projecte als requeriments tècnics establerts i per detallar les solucions alternatives. També es podran fer constar altres consideracions referents a l'accessibilitat del projecte.

8. Data i signatura

_____, d _____ del _____
 Signatura del tècnic